

Tilgængelighedsudvalg - TGU

Holstebro Kommune

Møde nr. 1 - 2021

Torsdag den 18. marts 2021 – Holstebro Rådhus

I mødet deltog:

Fra TGU:

Jørgen Ahler, Leif Hornshøj, Jytte von Seelen

Fra Teknik og Miljø (TM):

Anders Debel, Annette Vognbjerg og Torben Mølgaard

Afbud:

Ingen

Referent:

Elisabeth Haahr Christensen

Referat

1.	Velkomst	2
2.	Slagteriets byrum	2
3.	Tvis Mølle Naturlaboratorium	3
4.	Helgolandsgade 9	3
5.	Grønsøgade 2	4
6.	Nørregade 17	4
7.	Planforslag Tingager Enge	4
8.	Østergade 2 (Karolinebygningen)	5
9.	Enghavens P. Plads.	5
10.	Holmegade 1 Ulfborg	5
11.	Sysseltinget	5
12.	Måske en særlig handicaptilet i Holstebro Kommune	6
13.	Tidligere debatterede områder:	6
14.	Eventuelt	6

Tilgængelighedsudvalg - TGU

Holstebro Kommune

Referat

1. Velkomst

Der er et ønske fra Teknik og Miljø side, at der fremadrettet på møderne, drøftes overordnet sager og linjer for Holstebro Kommunes tilgængelighed.

Teknik og Miljø vil gerne fremlægge et oplæg, på et møde inden sommerferien, der kunne indeholde de fremadrettede linjer for mødeindhold og mødeafholdelse i fremtidens møde mellem TGU og Teknik og Miljø. Formålet er, at få et andet set up for afholdelse af møderne i TGU. At møderne kommer til at indeholde andet end tilbagemeldinger fra enkeltsager, og i stedet kommer til at indeholde de overordnede linjer og problematikker.

Jørgen Ahler har på et tidligere møde forstået, at der fra TGU side er brug for et mere konkret indhold i de punkter, der indsendes til disse møder, samt at fremlægge bilag til dokumentation. Formålet ville derved være, at det kunne blive nemmere fra forvaltningens side, at give en tilbagemelding på forespørgslerne.

Anders Debel oplyser, at med det oplæg, der vil blive udarbejdet fra forvaltningen til drøftelse, vil møderne med TGU være på et overordnet niveau, i stedet for som nu, dreje sig om enkeltsager, så det i højere grad bliver input til, hvordan tilgængelighed i forbindelse med byggerier og byrum kan udmøntes, som en del af kommunens handicappolitik

2. Slagteriets byrum

Møde vedr. tilgængelighed i den fremadrettede projektudvikling af området var den 8. april 2019, referatet fra mødet afsluttes med: "TGU inddrages igen, når projektet er kommet nærmere sin endelige form". Der er nu gået 2 år?
TGU ser ikke tilgængelighed tænkt indarbejdet, dog er der en ledelinje på hovedstien.

Beslutning

Slagterigrunden er nu igennem 1 etape, og skal nu i gang med 2.

Der er endnu ikke godkendt et anlægsprojekt, men der er gang i rådgivning om udformning af området, og derefter, når tegningerne er udarbejdet, vil der blive igangsat et udbud. Inden da vil TGU blive inddraget.

Det er TGU's oplevelse, at de emne, der er blevet fremført fra TGU, ikke er blevet taget højde for. F.eks. bænk med armlæn.

Anders Debel oplyste, at der arbejdes med tilgængelighed i "Projektet Slagteriets byrum", og at emnet skal have en større bevågenhed i de kommende projekteringer.

Opfølgning efter mødet:

Efter mødet er følgende oplysninger indkommet fra forvaltningen:

1. Bord/bænkesæt og kørestolsbrugere:

Tilgængelighedsudvalg - TGU

Holstebro Kommune

Ved grillpladsen er der opsat fastmonterede bord/bænkesæt. Ét bord har kun bæk på den ene side, således at en kørestolsbruger kan komme ind til bordet (se billede nederst).

2. Armlæn på bænke:

Der er ikke armlæn på bænke i Baneparken. Såfremt der placeres bænke i de kommende byrumsprojekter på Slagteriet vil det tænkes ind, at der skal være armlæn på nogle af bænke.

3. Adgang til området fra "promenaden"/den røde sti:

Det foreslås, at der laves to ramper, så det er muligt for gangbesværede at komme fra "promenaden"/den røde sti og over til grillpladsen, se vedlagte plan- og snitte tegninger. – se vedhæftede tegninger

Ad 3 - Opfølgning efter mødet indkommet fra forvaltningen:

Der er et ønske om en tilbagemelding omkring ramperne til forvaltningen om der er tilfredshed med den måde, ramperne udføres på. På bilagene, der er vedhæftet, kan der ses placering af ramperne og deres hældning (de laves, så en kørestolsbruger med hjælper kan benytte dem).

Det forventes, at ramperne udføres sammen med det kommende byrumsprojekt etape 1.1.

3. Tvis Mølle Naturlaboratorium

TGU har haft mulighed for at se og svare på tegninger, på bro og trækfærge for så vidt ang. tilgængelighed. TGU fandt tilgængeligheden indarbejdet på en god måde.

Tilbage står nu, hvordan bliver stierne som skal føre frem til bro og færge, - bliver de tilgængelig i forhold til gangbesværede, rollator- og kørestolsbruger, barnevogne og klapvogne mv.?

Beslutning

Forvaltningen er optaget af tilgængelighed i naturen - et naturlaboratorium for hele familien.

Der er søgt fond donationer til at få skabt noget godt, og det kommer i step, hvor tilgængelighed vil være en naturlig del af det.

4. Helgolandsgade 9

En rampe, som langt fra opfylder kravene (på bagsiden af huset), medførte ansøgning om dispensation, det giver efter TGU's slet ingen mening.

En indvendig rampe, med indgang fra Helgolandsgade, langs gavlen mod vest, giver niveaufri adgang.

Det kan bemærkes, at der er rigelig plads til det, efter som det oplyses, at der ikke skal være siddende kunder.

- Se bilag 1 a og 1 b – vedhæftet

Tilgængelighedsudvalg - TGU

Holstebro Kommune

Beslutning

Ændres en eksisterende anvendelse til noget andet, så skal der en godkendelse til. Etableres der et Pizzeria, skal der også være tilgængelighed. Ændringen er ikke blevet sagsbehandlet endnu.

5. Grønsøgade 2

Ombygning af "baghuset" med ny indgang mod åen og ønsket om, at opnå niveaufri adgang via en rampe, som ikke overholdt lovkrav med hensyn til stigningsgraden, medførte et ønske om dispensation, som blev imødekommet. TGU kunne ikke anbefale en dispensation.

Efterfølgende ses det, at skitsen som blev fremlagt i forbindelse med ansøgning, ikke stemmer overens med det udførte arbejde, f.eks. viser skitsen en rampe på 4 m, den færdige rampe er 3 m, også andet er ændret.

- Se bilag 2 – vedhæftet

Beslutning

Der blev givet en orientering om de problematikker TGU oplever ved Baghuset.

Torben Mølgaard oplyser, at det er bygherrens ansvar at søge om tilladelse eller søge en dispensation. Det er bygherrer, der skal anmelde sit byggeri som færdigt.

10 % skal kontrolleres tilfældigt af forvaltningen, der er tilsynsmyndighed.

6. Nørregade 17

Dispensationssag: I forbindelse med stor ombygning indebærende oprettelse af lejligheder på 3 sal, søges om dispensation for oprettelse af elevator

- Se bilag 3 a, 3 b og 3 c.

Beslutning

Der blev en kort drøftelse af denne sag.

Der er en dispensationsadgang til elevatorer, men alle sager bliver drøftet i Teknisk Udvalg, hvor de skal godkendes. Det er et mål at skabe tilgængelighed samt at gøre det trygt og sikkert at færdes.

7. Planforslag Tingager Enge

Tilgængelighed i forhold til høj sokkel som anbefales 15 cm. Kunne der i samme forbindelse anbefales, at der som minimum, i forbindelse med byggeriet, blev 1 indgang med niveaufri adgang?

Tilgængelighedsudvalg - TGU

Holstebro Kommune

- Se bilag 4

Beslutning

Forvaltningen tager opfordringen om, at mindst en af indgangene, måske ved hjælp af en rampe, kan blive med niveaufri adgang med i drøftelser om, hvordan kommende lokalplaner udformes

8. Østergade 2 (Karolinebygningen)

Ansøgning om dispensation for niveaufri adgang til ny restaurant, måske en rampe som starter ude og slutter inde kan løse problemet, TGU har endnu ikke set et nyt udkast, så det afventer vi.

Beslutning

Til orientering.

9. Enghavens P. Plads.

TGU blev ikke inddraget, men fik en orientering, da det hele var planlagt.

Beslutning

Til orientering.

10. Holmegade 1 Ulfborg

TGU har besøgt ejendommen sammen med ejeren, TGU pegede på mulighed for at etablere niveaufri adgang via en indvendig rampe.

Efterfølgende udlagde ejeren over for hans arkitekt, at det var kommunens folk som havde været på visit. Forbavset blev TGU, fordi vi som altid lagde vægt på, hvad vores rolle var.

Beslutning

Til orientering.

Der var en kort dialog om, hvordan TGU præsenterer sig, når de kommer rundt på stederne. Et Tilgængelighedsudvalg, kan nemt misforstås som et kommunalt udvalg. Det er vigtigt at være tydelig i præsentationen, således der ikke er / kan være tvivl om, hvem og hvorfor TGU er på stedet.

11. Sysseltinget

Måske en kommende hotel er på vej Det er en bygning med mange niveauer, hvad med tilgængelighed?

Kan vi drøfte det?

Tilgængelighedsudvalg - TGU

Holstebro Kommune

Beslutning

Sysseltning er for nuværende et ikke besøgt vandrehjem, som nu ejes af en person, det vil ændre det til et moderne vandrehjem, over i retning af et hotel.

Der er sendt en lokalplan i høring,

12. Måske en særlig handicap toilet i Holstebro Kommune.

Har været på udvalgsmøde og forventes til høring i HR og TGU, kan vi drøfte placering?

Beslutning

Forvaltningen oplyste, at det er et offentligt toilet, som man bliver visiteret til, for at kunne benytte det. Der vil derfor ikke være åbent for alle.

Forvaltningen er ikke så langt i planlægningen endnu, da der først er meldt tilbage, at Holstebro Kommune er interesseret i at være en del af projektet/samarbejdet.

13. Tidligere debatterede områder:

- a) Farlige huller på broen bag Musikteateret
- b) Fodgængerovergange på Ringvejen mangler nogen steder "opkørsels muligheder" for kørestole mf.
- c) Belysning ved Holstebro Museum
- d) Roderiet i Vinderup, på en "plads", en opfølgning fra Annette Vognbjerg

Beslutning

Der blev givet en orientering fra TGU.

- a) Broen – der vil blive fuldt op igen.
- b) Ringvejen og banen overgange – der kan vi gøre opmærksom på, at der er nogle udfordringer, men her har forvaltningen ingen mandat, da det er en statsvej.
- c) Belysning, på den offentlige vej, er belyst efter belysnings reglerne, Men belysningen på parkeringspladsen, der kan der kun henstilles.
- d) Drøftes, med en opfordring om ikke at afvente et år på en tilbagemelding.

14. Eventuelt

Teknik og Miljø vil vende tilbage med et oplæg og en mødedato inden sommerferien.

Takker for et godt møde.